

## EVENTO CONCORSO

### Premessa

Le presenti istruzioni operative sono state elaborate tenendo conto delle peculiarità del luogo e dell'evento specifico da realizzarsi all'interno delle Corsie Sistine.

Dettano le procedure da utilizzare per gestire l'emergenza incendio e/o evacuazione dell'area.

L'evento, prevede la presenza di circa 230 persone adulte che saranno all'interno della struttura per partecipare ad un concorso pubblico indetto dalla ASL Roma 1.

L'evento previsto si svolgerà il giorno 4 Novembre dalle ore 10,30 alle 13,30 circa.

Le persone saranno sedute su tavoli distanziati tra di loro di 1 mt, nel lato della sala Lancisi saranno presenti circa 192 postazioni, altre 20 postazioni saranno nella sala Baglivi.

Gli esaminatori saranno posizionati in un banco al centro davanti al Ciborio.

Le sedute occupate saranno preliminarmente tutte quelle della sala Lancisi.

Effettuando una rapida ma efficace valutazione dei rischi, possiamo evidenziare quanto di seguito riportato:

- La struttura architettonica ha caratteristiche di superficie e altezza tali che in caso di incendio facilitano l'esodo in quanto il fumo, prima che raggiunga una quota che infici l'evacuazione (ovvero 2.00 m), deve essere estremamente esteso;
- Essendo un unico spazio aperto, l'individuazione di un eventuale incendio è facilmente individuabile;
- La struttura, a meno del soffitto, è interamente in muratura e quindi in classe di reazione al fuoco 0;
- Il carico d'incendio all'interno degli spazi è pari a zero, a meno delle sedute e tavoli, ma anche con tali materiali il carico d'incendio è comunque estremamente limitato;
- Presenza di persone congrua con i moduli di uscita;
- Non sono presenti depositi di materiali;
- Non sono presenti fonti di innesco;
- L'area è coperta da impianto di rivelazione incendi;
- Elevato numero di uscite verso esterno e/o verso corridoi esterni laterali;
- Le persone che partecipano al concorso sono distribuite su un'ampia area senza creare affollamenti anomali in caso di allarme;

Con il termine "*emergenza*" viene comunemente intesa quella situazione creata a seguito di un evento possibile e capace di produrre gravi danni alle persone, i cui effetti però possono essere eliminati o mitigati grazie ad interventi preventivi o straordinari e tempestivi.

Le corsie Sistine sono inserite all'interno del complesso Ospedaliero "Santo Spirito" in Sassia in Roma, classificata come attività a Rischio di Incendio Elevato così come definito nell'Allegato I e IX del D.M, 10 Marzo 1998 e s.m.i.

### Impianti tecnologici presenti

Impianto elettrico e di terra	Quadro generale all'interno di locali limitrofi alle Corsie Sistine.
Aerazione e condizionamento	Sono presenti impianti di condizionamento e/o areazione provenienti dal piano interrato
Impianti Speciali	L'area è protetta da impianto di rivelazione incendio
Illuminazione di emergenza	Presente al di sopra delle porte di uscita

### **Dotazioni e utilizzo degli estintori**

L'area dispone di un numero sufficiente di estintori collocati lungo le pareti laterali delle Corsie Sistine. In caso di necessità, gli estintori, a polvere, sono utilizzabili dalla squadra di emergenza sempre all'interno dell'Ospedale e dal personale dell'ASL Roma 1.

### **Sistemi di vie d'esodo – accesso/uscita dal reparto**

Le corsie sistine dispongono di tre uscite di emergenza principali.

Due coincidono con gli ingressi principali su Via di Borgo Santo Spirito 1 e 2 dotate di ampi portoni

Durante il concorso il portone di Via Borgo Santo Spirito 1 non potrà essere utilizzato come via di fuga.

Il portone di Via di Borgo Santo Spirito 2, davanti al Ciborio, durante tutto il concorso rimarrà aperto.

Una via di fuga è presente dietro il ciborio, al centro delle Corsie Sistine adduce tramite un breve percorso direttamente ad un chiostro dove è posizionato uno dei punti di raccolta (vedi planimetria).

Un ulteriore via di fuga è presente presso Via di Borgo Santo Spirito 3.

Lungo le Corsie Sistine sono presenti varie uscite che conducono alle uscite sopra menzionate.

### ORGANIZZAZIONE DELLA SQUADRA DI EMERGENZA

Durante il concorso, saranno presenti n°2 persone della squadra antincendio dedicati verifica delle aree interne ed adiacenti alle corsie Sistine.

Il personale della squadra antincendio sarà differente dal personale presente all'interno dell'Ospedale.

La squadra antincendio dovrà vigilare durante tutto l'evento, avendo cura di non intralciare l'evento e stazionando preferibilmente esternamente alle corsie.

La squadra di emergenza dovrà comunicare con opportuni mezzi di comunicazione con il centro gestione emergenze dell'ospedale.

La squadra di emergenza dovrà essere dotata di estintori n°2 per ogni componente della squadra.

La squadra antincendio ha i seguenti compiti:

- Verificare prima dell'inizio dell'evento che tutta la cartellonistica, le planimetrie di emergenza e le dotazioni antincendio, in particolare estintori siano presenti, fruibili ed efficienti;

- In caso di principio di incendio, visto direttamente o segnalato (da personale all'interno o della sala o segnalato alla sala emergenze) la squadra dovrà agire prontamente;
- Se reputato necessario, la squadra dovrà richiedere supporto;
- In caso di evacuazione il primo compito sarà di aprire le porte per le vie di fuga e successivamente agevolare l'uscita delle persone facendo attenzione agli ostacoli presenti quali gradini e/o dossi, aiutando le persone in difficoltà, indicando il percorso di esodo ed invitando le persone a non sostare fuori dalle uscite di sicurezza ma a dirigersi nei punti di raccolta

RTA ing. Roberto De Sanctis

