

	Quantità N° 1	Unità di trattamento aria mod. GR 13		
	Struttura in alluminio	PONTE TERMICO Doppia pannellatura PLAST-ZINC SP 50 Lana Minerale		
N° 2	Ventilatore di mandata tipo	THLZ 280 R	Marca	COMEFRI
	Portata m ³ /h	3750 X 2	Giri	3120
	Hs utile Pa	300	Hs residui Pa	750
	Hs totale Pa	1050	N° cinghie	1 SPA 1210 X 2
N° 2	Motore tipo		Marca	SMEM
	KW	2.2	Poli	2
	Volt	220/380	Amp	
	Forma	B3		
N° 2	Puleggia motore diam.	125	N° 1	Gole PV3 diam. 24
N° 2	Puleggia ventilatore diam.	118	N° 1	Gole SPA diam. 25
	Batteria di preriscaldamento		Marca	DBM
	Dimensioni	1200X720X100	Materiale	CU/AL
	Tipo P60	Passo 3.0	Ranghi	2
	Perdita di carico Pa	20		
	Kcal/h	22.000	L/h	2.200
	Perdita di carico KPa (acqua)	14		
	N°	3	Attacchi	1"
	Lato attacchi	DX		
	Batteria di raffreddamento		Marca	DBM
	Dimensioni	1200X720X250	Materiale	CU/AL
	Tipo P60	Passo 2.5	Ranghi	7
	Perdita di carico Pa	85		
	Kcal/h	38.000	L/h	5.500
	Perdita di carico KPa (acqua)	26		
	N°	7	Attacchi	1"1/4
	Lato attacchi	DX		
	Umidificazione	Perdere	Vapore	Ultrasuoni
	Con pompa			
	Lavatore			
	Pompa tipo		KW	
	Poli			
	Volt			
	N°	Ugelli in		
	da L/h cad.			
	Paraspruzzi in			
	Separatore in	INOX	Dimensione	1200Xh870X100
	Pacco evaporante tipo		Marca	
	N°	2	Filtri marca	CVC
	Tipo	400X400X48	Eff.	EU 4
	N°	1	Filtri marca	CVC
	Tipo	500X500X48	Eff.	EU 4
	N°	6	Filtri marca	CVC
	Tipo	500X400X48	Eff.	EU 4
	N°	2	Filtri a tasche marca	CVC
	Tipo	592X592X280	Eff.	EU 8
	N°	Filtri assoluti marca	Tipo	Eff.
	N°	Filtri assoluti marca	Tipo	Eff.
	N°	Filtri rotativo marca	Tipo	Eff.
	Recuperatore tipo	RKL-A-E 60/100	Marca	SIRE
	Eff.	53.5%		
N°2	Ventilatore di ripresa tipo	TLZ 250 R	Marca	COMEFRI
	Portata m ³ /h	4350 X 2	Giri	1580
	Hs utile Pa	300	Hs residui Pa	380
	Hs totale Pa	680	N° cinghie	1 SPA 1332 X 2
	Tipo	30X30	N°	4
N°2	Motore tipo		Marca	SMEM
	KW	2.2	Poli	4
	Volt	220/380	Amp	
	Forma	B3		
N°2	Puleggia motore diam.	128	N° 1	Gole RST146 A1 diam. 28
N°2	Puleggia ventilatore diam.	118	N° 1	Gole SPA diam. 20
	Peso Kg			



AGRATE B.za (MI)
CONDIZIONAMENTO - INSONORIZZAZIONE

DISEGNATO
Claudio

SCALA
1:10

VISTO

DATA
27/06/00

MODIFICATO IL:
11-07-00

MODIFICATO IL:
X

FORNITURA
UTA 7.500 mc/h

COMM.
362

SOSTITUISCE IL N°
X

CLIENTE
EDILTHERM

RIF. CLIENTE
CL 1 Sterilizzazione

DIS. N°
CC 6167